

上海市嘉定区水务局

嘉水务〔2025〕45号

关于2025年上半年嘉定区农村生活污水 处理设施水质监测情况的报告

上海市水务局：

根据《上海市生态环境局、上海市水务局、上海市农业农村委员会关于进一步强化监管提升农村生活污水治理（管控）成效的通知》（沪环生〔2024〕69号）的“至少每半年开展一次出水水质监督性监测”要求，嘉定区水务局于2025年2月委托具有检测资质的第三方对4座100吨/日以上的就地处理设施开展水质监测，监测数据详见附件1，出水水质均达到一级B排放标准；于6月委托具有检测资质的第三方对61座（含4座100吨/日以上设施）就地处理设施开展水质监测，监测数据详见附件2，其中3座就地处理设施出水水质未达到一级B排放标准，已督促相关镇加强设施养护。

区水务局将按照行业管理要求，进一步加强农村生活污水处理设施运行维护管理工作，确保农村生活污水治理设施

正常运行，巩固农村生活污水治理成效。

特此报告。

附件：

- 1.嘉定区农村生活污水处理设施水质监测情况表（2月）
- 2.嘉定区农村生活污水处理设施水质监测情况表（6月）

上海市嘉定区水务局

2025年7月3日

抄送：上海市嘉定区生态环境局。

上海市嘉定区水务局办公室

2025年7月3日印发

附件 1

嘉定区农村生活污水处理设施水质监测情况表（2 月）

序号	所属镇	所属村	处理站名称	处理能力 (吨/日)	采样时间	pH 值	化学需氧量 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	动植物油 (mg/L)	阴离子表 面活性剂 (mg/L)	总氮 (mg/L)	备注
1	安亭镇	邓家角村	邓家角 1 号处理 站	200	2025.2.21	7.7	25	9	9.02	1.88	0.31	0.10	22.1	
2	安亭镇	钱家村	钱家村 1 号处理 站	140	2025.2.21	7.8	27	8	14.6	1.85	0.30	0.09	24.7	
3	江桥镇	年丰村	年丰村 1 号处理 站	130	2025.2.27	7.8	19	8	0.278	0.48	0.23	<0.05	3.96	
4	江桥镇	增建村	增建村 1 号处理 站	190	2025.2.27	7.9	13	10	0.195	0.08	0.19	<0.05	2.46	

附件 2

嘉定区农村生活污水处理设施水质监测情况表（6 月）

序号	所属镇	所属村	处理站名称	处理能力 (吨/日)	采样时间	pH 值	化学需氧量 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	动植物油 (mg/L)	阴离子表 面活性剂 (mg/L)	总氮 (mg/L)	备注
1	安亭镇	向阳村	向阳村 1 号 处理站	15	2025.6.3	7.4	21	7	0.221	0.18	0.15	ND	2.08	
2	安亭镇	向阳村	向阳村 2 号 处理站	5	2025.6.3	7.6	39	9	0.168	0.16	0.08	ND	2.14	
3	安亭镇	火炬村	火炬村 1 号 处理站	50	2025.6.3	7.7	36	6	10.9	0.7	0.12	0.11	13.8	
4	安亭镇	火炬村	火炬村 2 号 处理站	30	2025.6.3	7.5	21	8	0.082	0.1	0.12	ND	3.42	
5	安亭镇	火炬村	火炬村 3 号 处理站	10	2025.6.3	7.7	17	7	0.071	0.14	0.1	ND	3.96	
6	安亭镇	光明村	光明村 1 号 处理站	15	2025.6.3	7.4	22	9	0.085	0.12	0.11	ND	3.27	
7	安亭镇	西元村	西元村 1 号 处理站	50	2025.6.3	7.8	17	8	0.056	0.06	0.1	ND	2.36	
8	安亭镇	龚闵村	龚闵村 1 号 处理站	10	2025.6.3	7.5	48	11	2.47	6.94	0.13	ND	23.3	总磷 超标
9	安亭镇	龚闵村	龚闵村 2 号 处理站	10	2025.6.3	7.6	21	10	0.45	0.21	0.15	ND	2.25	
10	安亭镇	龚闵村	龚闵村 3 号 处理站	20	2025.6.3	7.9	24	11	0.385	0.17	0.14	ND	2.42	
11	安亭镇	邓家角	邓家角 1 号 处理站	200	2025.6.3	7.5	27	13	0.365	1.75	0.13	0.06	24.8	

序号	所属镇	所属村	处理站名称	处理能力 (吨/日)	采样时间	pH 值	化学需氧量 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	动植物油 (mg/L)	阴离子表面活性剂 (mg/L)	总氮 (mg/L)	备注
12	安亭镇	邓家角	邓家角2号处理站	40	2025.6.3	7.7	28	8	0.668	1.84	0.13	0.05	23.9	
13	安亭镇	钱家村	钱家村1号处理站	140	2025.6.3	7.6	48	9	11.8	7.84	0.15	0.05	24.6	总磷超标
14	安亭镇	钱家村	钱家村2号处理站	90	2025.6.3	7.7	45	7	9.85	7.06	0.12	ND	23.6	总磷超标
15	徐行镇	安新村	安新村1号处理站	10	2025.6.4	7.7	17	8	0.244	0.08	0.07	ND	2.86	
16	徐行镇	和桥村	和桥村1号污水处理站	15	2025.6.4	7.7	18	7	0.056	0.03	0.17	ND	2.5	
17	徐行镇	和桥村	和桥村2号污水处理站	25	2025.6.4	7.7	15	9	0.079	0.07	0.1	ND	2.6	
18	徐行镇	和桥村	和桥村3号污水处理站	50	2025.6.4	7.6	13	8	0.235	0.13	0.09	ND	3.15	
19	徐行镇	和桥村	和桥村4号污水处理站	25	2025.6.4	7.5	9	6	0.229	0.1	0.08	ND	3.21	
20	华亭镇	唐行村	唐行村1号处理站	20	2025.6.4	7.7	24	9	0.056	0.44	0.1	ND	3.05	
21	华亭镇	唐行村	唐行村2号处理站	40	2025.6.4	7.5	16	7	0.8	0.39	0.11	ND	4.44	
22	华亭镇	唐行村	唐行村3号处理站	10	2025.6.4	7.5	24	8	0.365	0.56	0.12	ND	7.87	
23	华亭镇	唐行村	唐行村4号处理站	30	2025.6.4	7.4	30	12	3.82	0.68	0.18	ND	6.76	
24	外冈镇	周泾村	周泾村1号处理站	20	2025.6.4	7.7	22	7	0.062	0.46	0.15	ND	13.9	

序号	所属镇	所属村	处理站名称	处理能力 (吨/日)	采样时间	pH 值	化学需氧量 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	动植物油 (mg/L)	阴离子表面活性剂 (mg/L)	总氮 (mg/L)	备注
25	外冈镇	周泾村	周泾村 2 号 处理站	20	2025.6.4	7.9	17	11	0.076	0.42	0.13	ND	15.5	
26	外冈镇	周泾村	周泾村 4 号 处理站	15	2025.6.4	8	24	6	0.206	0.37	0.17	ND	16.2	
27	外冈镇	周泾村	周泾村 6 号 处理站	30	2025.6.4	7.2	35	8	0.106	0.58	0.13	ND	23.9	
28	外冈镇	周泾村	周泾村 7 号 处理站	40	2025.6.4	7.4	21	10	0.076	0.52	0.12	0.13	21.9	
29	外冈镇	周泾村	周泾村 8 号 处理站	10	2025.6.4	7.5	28	9	0.103	0.3	0.14	ND	18.8	
30	外冈镇	周泾村	周泾村 9 号 处理站	10	2025.6.4	7.2	18	7	0.065	0.3	0.18	0.07	19.4	
31	外冈镇	周泾村	周泾村 10 号 处理站	30	2025.6.4	7.7	29	8	0.062	0.37	0.13	ND	17.5	
32	外冈镇	周泾村	周泾村 11 号 处理站	40	2025.6.4	7.6	18	9	0.074	0.56	0.13	0.07	17.5	
33	外冈镇	周泾村	周泾村 12 号 处理站	20	2025.6.4	7.6	21	6	0.062	0.18	0.16	0.06	20.1	
34	外冈镇	周泾村	周泾村 13 号 处理站	20	2025.6.4	7.7	21	12	0.158	0.54	0.12	0.06	19.2	
35	外冈镇	周泾村	周泾村 14 号 处理站	10	2025.6.4	7.8	18	11	0.082	0.29	0.13	0.06	24	
36	外冈镇	甘柏村	甘柏村 1 号 处理站	90	2025.6.4	8.1	23	8	0.194	0.37	0.13	0.07	16.5	
37	江桥镇	年丰村	年丰村 1 号 处理站	130	2025.6.3	7.8	12	8	0.038	0.16	0.17	ND	1.99	

序号	所属镇	所属村	处理站名称	处理能力 (吨/日)	采样时间	pH 值	化学需氧量 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	动植物油 (mg/L)	阴离子表面活性剂 (mg/L)	总氮 (mg/L)	备注
38	江桥镇	增建村	增建村 1 号 处理站	190	2025.6.3	7.8	16	10	0.038	0.13	0.17	ND	3.2	
39	江桥镇	增建村	增建村 2 号 处理站	20	2025.6.3	7.5	18	6	0.032	0.21	0.11	ND	2.14	
40	江桥镇	增建村	增建村 3 号 处理站	20	2025.6.3	7.6	16	9	0.029	0.07	0.13	ND	2.12	
41	江桥镇	新华村	新华村 1 号 处理站	70	2025.6.3	7.6	20	8	0.026	0.1	0.12	ND	4.88	
42	江桥镇	新华村	新华村 2 号 处理站	70	2025.6.3	7.7	21	10	0.032	0.1	0.11	ND	2.08	
43	江桥镇	新华村	新华村 3 号 处理站	30	2025.6.3	7.5	16	8	3.08	0.14	0.13	ND	6.09	
44	江桥镇	新华村	新华村 4 号 处理站	40	2025.6.3	7.5	19	7	0.026	0.05	0.11	ND	1.94	
45	工业 区	陆渡村	陆渡村 1 号 处理站	40	2025.6.3	7.4	30	9	0.038	0.7	0.08	ND	3.33	
46	工业 区	陆渡村	陆渡村 2 号 处理站	50	2025.6.3	7.2	17	7	0.047	0.62	0.09	ND	3.22	
47	工业 区	陆渡村	陆渡村 3 号 处理站	40	2025.6.3	7.3	18	8	0.029	0.82	0.09	ND	5.27	
48	工业 区	陆渡村	陆渡村 4 号 处理站	20	2025.6.3	7.2	13	6	0.026	0.83	0.13	ND	5.35	
49	工业 区	陆渡村	陆渡村 5 号 处理站	40	2025.6.3	7.1	13	9	0.065	0.96	0.12	ND	12.4	
50	工业 区	陆渡村	陆渡村 6 号 处理站	10	2025.6.3	7.3	18	11	0.071	0.94	0.1	ND	11	

序号	所属镇	所属村	处理站名称	处理能力 (吨/日)	采样时间	pH 值	化学需氧量 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	动植物油 (mg/L)	阴离子表面活性剂 (mg/L)	总氮 (mg/L)	备注
51	工业区	陆渡村	陆渡村 7 号 处理站	20	2025.6.3	7.3	15	13	0.068	0.87	0.1	ND	9.97	
52	工业区	灯塔村	灯塔村 1 号 处理站	30	2025.6.3	7.5	34	12	7.23	0.49	0.09	0.06	11.5	
53	工业区	灯塔村	灯塔村 2 号 处理站	50	2025.6.3	7.4	29	10	7.62	0.53	0.12	0.05	12.5	
54	工业区	灯塔村	灯塔村 3 号 处理站	30	2025.6.3	7.5	31	11	6.47	0.44	0.12	ND	9.93	
55	工业区	雨化村	雨化村 1 号 处理站	20	2025.6.3	7.4	20	10	6.21	1.35	0.11	0.05	24.8	
56	工业区	雨化村	雨化村 2 号 处理站	40	2025.6.3	7.2	24	12	6.91	1.46	0.09	ND	24.3	
57	工业区	雨化村	雨化村 3 号 处理站	20	2025.6.3	7.3	20	11	6.44	1.42	0.11	ND	24.5	
58	工业区	雨化村	雨化村 4 号 处理站	20	2025.6.3	7.5	26	14	14.7	1.41	0.18	ND	24.7	
59	工业区	雨化村	雨化村 5 号 处理站	15	2025.6.3	7.5	32	12	14.0	1.33	0.11	ND	24.6	
60	工业区	雨化村	雨化村 6 号 处理站	30	2025.6.3	7.3	19	9	14.4	1.39	0.11	ND	24.5	
61	工业区	雨化村	雨化村 7 号 处理站	50	2025.6.3	7.3	28	11	0.828	1.26	0.14	ND	15.1	